



VISTA SUPERIOR
ESC 1:10



VISTA FRONTAL
ESC 1:10

VISTA LATERAL
ESC 1:10

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

Descrição	Item	Quant.
Chapa em Aço ASTM - 127x127x3mm	1	14
Cantoneira em aço ASTM -50,8x50,8x 3,75mm - h =1050 mm	2	4
Perfil U em Aço ASTM - 150x50,8,8x7,98mm	3	14
Abraçadeira tipo "U" 2"	4	14
Cantoneira em aço ASTM -50,8x50,8x 3,75mm - h =260 mm	5	10

PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL

ENG. RESP. LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO
KARINA MANHAES FERREIRA / CREA-RJ 2012103639

ENG. RESP. PROJ. SEG. CONTRA INCÊNDIO
KARINA MANHAES FERREIRA / CREA-RJ 2012103639

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:	PROJETISTA
00	18/01/2017	EMISSÃO INICIAL	DIULES

STORZ
ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Rua Coronel João Olintho 960, Sala 309 Recreio Dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - RJ / (21) 2233-8773
CREA/RJ 2012103639
CBMERJ 02-180

PROJETO:
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
DECRETO 897 DE 21 DE SETEMBRO DE 1976
SUPORTE FIXADOR PARA TUBULUAÇÕES

ENG. RESP. PROJ. DE SEGURANÇA: KARINA MANHAES FERREIRA

ENG. RESP. LEV. ARQUITETÔNICO: KARINA MANHAES FERREIRA

ENDEREÇO:
FMC TECNHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
RUA PAULO EMÍDIO BARBOSA, 485
ILHA DO FUNDÃO, RIO DE JANEIRO

PROJETISTA :	DATA:	ESC.:	ARQUIVO	PRANCHA
DIULES	18/01/17	INDICADA	SUPORTE FMC_PEX010_17.DWG	ÚNICA

VISTO DO CORPO DE BOMBEIROS

CBMERJ

A3